

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΩΝ ΣΩΛ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Θ 1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ με Α βαθμό

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ 4

ΠΑΣΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ

ΑΛ
3.20 $\frac{0.90}{2.75}$

Φ-M
1.05 $\frac{2.15}{2.75}$

Θ-M
1.05 $\frac{0.00}{2.15}$

ΑΕΡΙΣΜΟΣ 100 ΕΚ Χ 100 ΕΚ ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΙΝΟΔΟΧΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΟΞ

ΑΠΟ ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΑ

ΜΑΥΡΗ ΣΙΔ. 3"

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ INVERTER ΠΑΡΟΧΗΣ 16 m³/h H= 1-12 μ.Σ.Υ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 16 m³/h

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ INVERTER ΠΑΡΟΧΗΣ 5 m³/h H= 1-4 μ.Σ.Υ.

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗ

Συστοιχία λεβήτων αερίου

καυσίμου συμπύκνωσης
τύπου: "B23",
100-100-65 kw

W.C

3.05

5.35

8.10