

| | |
|---|---|
| ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | Α/Α Πράξης: 472658 |
|  162085C8C3AA1AD9EA191188A4C7F497 | Ημ/νία έκδοσης πράξης: 05/09/2022 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://apps.tee.gr/adeiublic/faces/searchDocFile |

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Εργοδότης : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έργο : ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
: ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Θέση : ΚΑΤΣΩΝΗ Λ.06 - ΛΑΡΙΣΑ

Ημερομηνία : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Μελετητές : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
: ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο **ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις"**, χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

- α) *Electrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS*
- β) *Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων*
- γ) *Κανονισμοί ΔΕΗ*
- δ) *Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα*
- ε) *Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR*
- στ) *Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς*

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

(α) Βασικές σχέσεις:

$$U = I \times R \quad (\text{νόμος του } \Omega\mu)$$

$$W = I^2 \times R \times t \quad (\text{θερμότητα ρεύματος})$$

$$R = \frac{2 \times l}{K \times A} \quad (\text{Αντίσταση Κυκλώματος})$$

$$P = U \times I \quad (\text{ισχύς στο συνεχές ρεύμα})$$

$$P = U \times I \times \cos\varphi \quad (\text{ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό})$$

$$P = 1.73 \times U \times I \times \cos\varphi \quad (\text{ισχύς στο τριφασικό})$$

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

(β1) Πτώση τάσης u (V)

- Μονοφασικό

$$u = 2 \times \left(\frac{\cos\varphi}{K \times A} + \omega \times L \times \sin\varphi \right) \times I \times l$$

- Τριφασικό

$$u = 1.73 \times \left(\frac{\cos\varphi}{K \times A} + \omega \times L \times \sin\varphi \right) \times I \times l$$

όπου:

- U : Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών
- u : Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
- I : Ενταση ρεύματος σε A

- R: Αντίσταση σε Ωm
- W: Ενέργεια σε W x s
- P: Ισχύς σε W
- K: Αγωγιμότητα
- cosφ: συντελεστής Ισχύος
- A: Διατομή καλωδίου σε mm²
- l: Μήκος της γραμμής σε m
- t: χρονική διάρκεια σε s
- L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε H/m ($\omega=2\pi f$, $f=50$ Hz)

(β2) Διατομή A (mm²)

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει από τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας.

(β3) Όργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

- Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής
- Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου

(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

$$I = \frac{0.115 A}{\Phi t}$$

όπου I σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:

$$I = \frac{V}{z}$$

όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση $I = (\Phi^3 V)/2z$ που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώματος.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες:



162085C8C3AA1AD9EA191188A4C7F497

Ημ/νια έκδοσης πράξης: 05/09/2022

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

<https://apps.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile>

- Τμήμα Γραμμής
- Μήκος Γραμμής (m)
- Φορτίο (kw)
- Είδος Φορτίου
- Cosφ
- Φάση
- Πτώση Τάσης (V)
- Διατομή Καλ. (mm²)
- Ασφάλεια (A)

Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως:

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες:

- Είδος Φορτίου
- Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw)
- Cosφ (KVxA)
- Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA)
- Ετεροχρονισμός
- Μέγιστη πιθανή ζήτηση

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιο κάτω τα εξής:

- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΑΣΕΩΝ R S T
- Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
- Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης
- Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)
- Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
- Λόγω Εφεδρείας (%)
- Λόγω Κινητήρων (A)
- Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (A)
- ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)
- τύπος καλωδίου
- επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (A)
- συντελεστής διόρθωσης
- επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου (A)
- Γενικός Διακόπτης (A)
- Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A)
- Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)
- Βαθμός Προστασίας πίνακα

Στοιχεία Δικτύου



162085C8C3AA1AD9EA191188A4C7F497

Ημ/νια έκδοσης πράξης: 05/09/2022
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
<https://apps.tee.gr/adeiaproduct/faces/searchDocFile>

| | |
|--|--------|
| Φασική Τάση Δικτύου (V) | 230 |
| Υλικό αγωγών | Χαλκός |
| Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm ² Ω) | 56 |

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας



16J0B5C8C3AA1AD9EA19118BA4C7F497

Ημ/νία έκδοσης πράξης: 05/09/2022
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
<https://apps.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile>

Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

| Τμήμα Δικτύου | Μήκος Γραμμής (m) | Φορτίο Γραμμής (KW) | Είδος Φορτίου | CosΦ | Φάση | Πτώση Τάσης (V) | Είδος Γραμμής | Υπολ. Διατομή (mm²) | Μέγιστη Ασφάλεια (A) |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|
| ΥΠ.Π | | 24.61 | Πίνακας | 0.976 | 123 | | 3 | 16 | 50 |
| ΥΠ.1 | 12 | 4 | ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | 1 | 1 | 1.242 | 1 | 6 | 25 |
| ΥΠ.2 | 12 | 2 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ | 1 | 2 | 1.491 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.3 | 12 | 0.25 | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ | 0.88 | 3 | 0.311 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΥΠ.4 | 11 | 0.2 | ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 0.88 | 3 | 0.137 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.5 | 10 | 1 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ | 0.88 | 3 | 0.621 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.6 | 10 | 2 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 0.87 | 3 | 1.242 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.7 | 15 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 2 | 0.745 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.8 | 23 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 2 | 1.143 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.9 | 21 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 2 | 1.043 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.10 | 27 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 3 | 1.342 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.11 | 23 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 1 | 1.143 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.12 | 18 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 2 | 0.894 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.13 | 8 | 4 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ | 1 | 3 | 1.242 | 1 | 4 | 20 |
| ΥΠ.14 | 10 | 2.5 | Αντλία ακαθάρτων | 0.87 | 123 | 0.449 | 3 | 2.5 | 16 |
| ΥΠ.Φ1 | 28 | 0.25 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 1 | 0.725 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΥΠ.Φ2 | 14 | 0.25 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 1 | 0.362 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΥΠ.Φ3 | 20 | 0.25 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 2 | 0.518 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΥΠ.Φ4 | 18 | 0.3 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 1 | 0.559 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΥΠ.Φ5 | 17 | 0.1 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 2 | 0.176 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΥΠ.ΙΣ | | 4.678 | ΠΙΝΑΚΑΣ | 0.980 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 20 |
| ΥΠ.ΚΛ | | 8.297 | ΠΙΝΑΚΑΣ | 0.923 | 123 | 0.000 | 3 | 6 | 25 |
| ΚΛ.Π | | 8.297 | Πίνακας | 0.923 | 123 | | 3 | 6 | 25 |
| ΚΛ.1 | 8 | 8 | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VRV | 0.87 | 123 | 0.479 | 3 | 6 | 25 |
| ΚΛ.2 | 22 | 0.3 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 0.84 | 1 | 0.410 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΚΛ.3 | 22 | 0.3 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 0.84 | 2 | 0.410 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΚΛ.4 | 28 | 0.3 | ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ | 0.86 | 3 | 0.522 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΚΛ.5 | 28 | 0.3 | ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ | 0.86 | 3 | 0.522 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΚΛ.6 | 20 | 2 | ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ | 1 | 1 | 2.484 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΚΛ.7 | 10 | 1.5 | ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ | 1 | 2 | 0.932 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΙΣ.Π | | 4.678 | Πίνακας | 0.980 | 123 | | 3 | 4 | 20 |
| ΙΣ.1 | 14 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 1 | 0.696 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΙΣ.2 | 12 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 2 | 0.596 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΙΣ.3 | 20 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 3 | 0.994 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΙΣ.4 | 24 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | 1 | 1.193 | 1 | 2.5 | 16 |
| ΙΣ.5 | 22 | 2.5 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ | 0.87 | 123 | 1.646 | 3 | 1.5 | 10 |
| ΙΣ.Φ1 | 30 | 0.35 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 2 | 1.087 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΙΣ.Φ2 | 30 | 0.35 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 3 | 1.087 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΙΣ.Φ3 | 18 | 0.2 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 2 | 0.373 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΙΣ.Φ4 | 30 | 0.2 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 3 | 0.621 | 1 | 1.5 | 10 |
| ΙΣ.Φ5 | 14 | 0.15 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | 2 | 0.217 | 1 | 1.5 | 10 |



16J085C8C3AA1AD9EA19118BA4C7F497

Ημ/νία έκδοσης πράξης: 05/09/2022
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
<https://apps.tee.gr/adeiaproduct/faces/searchDocFile>

Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

| Τμήμα Δικτύου | Μήκος Γραμμής (m) | Φορτίο Γραμμής (KW) | Είδος Φορτίου | CosΦ | Είδος Καλωδίου | Υπολ. Διατομή (mm²) | Επιτρ. Ρεύμα Κ.Σ. | Συντ. Διορθ. | Επιτρ. Ρεύμα (Α). | Μέγιστη Ασφάλεια (Α) | Ρεύμα Γραμμής (Α) |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| ΥΠ.Π | | 24.61 | Πίνακας | 0.976 | J1VV-R | 16 | 52.00 | 0.964 | 50.13 | 50 | 43.53 |
| ΥΠ.1 | 12 | 4 | ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | 1 | H07V-U (UK | 6 | 34.00 | 0.964 | 32.78 | 25 | 17.39 |
| ΥΠ.2 | 12 | 2 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 8.696 |
| ΥΠ.3 | 12 | 0.25 | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ | 0.88 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 1.235 |
| ΥΠ.4 | 11 | 0.2 | ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 0.88 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 0.988 |
| ΥΠ.5 | 10 | 1 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ | 0.88 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 4.941 |
| ΥΠ.6 | 10 | 2 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ | 0.87 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 9.995 |
| ΥΠ.7 | 15 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΥΠ.8 | 23 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΥΠ.9 | 21 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΥΠ.10 | 27 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΥΠ.11 | 23 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΥΠ.12 | 18 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΥΠ.13 | 8 | 4 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ | 1 | H07V-U (UK | 4 | 26.00 | 0.964 | 25.06 | 20 | 17.39 |
| ΥΠ.14 | 10 | 2.5 | Αντλία ακαθάρτων | 0.87 | H07V-U (UK | 2.5 | 18.00 | 0.964 | 17.35 | 16 | 4.165 |
| ΥΠ.Φ1 | 28 | 0.25 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 1.087 |
| ΥΠ.Φ2 | 14 | 0.25 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 1.087 |
| ΥΠ.Φ3 | 20 | 0.25 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 1.087 |
| ΥΠ.Φ4 | 18 | 0.3 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 1.304 |
| ΥΠ.Φ5 | 17 | 0.1 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 0.435 |
| ΥΠ.ΙΣ | | 4.678 | ΠΙΝΑΚΑΣ | 0.980 | J1VV-R | 4 | 24.00 | 0.964 | 23.14 | 20 | 7.254 |
| ΥΠ.ΚΛ | | 8.297 | ΠΙΝΑΚΑΣ | 0.923 | J1VV-R | 6 | 29.00 | 0.964 | 27.96 | 25 | 14.92 |
| ΚΛ.Π | | 8.297 | Πίνακας | 0.923 | J1VV-R | 6 | 29.00 | 0.964 | 27.96 | 25 | 14.92 |
| ΚΛ.1 | 8 | 8 | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VRV | 0.87 | H07V-U (UK | 6 | 31.00 | 0.964 | 29.88 | 25 | 13.33 |
| ΚΛ.2 | 22 | 0.3 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 0.84 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 1.553 |
| ΚΛ.3 | 22 | 0.3 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 0.84 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 1.553 |
| ΚΛ.4 | 28 | 0.3 | ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ | 0.86 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 1.517 |
| ΚΛ.5 | 28 | 0.3 | ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ | 0.86 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 1.517 |
| ΚΛ.6 | 20 | 2 | ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 8.696 |
| ΚΛ.7 | 10 | 1.5 | ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 6.522 |
| ΙΣ.Π | | 4.678 | Πίνακας | 0.980 | J1VV-R | 4 | 23.00 | 0.964 | 22.17 | 20 | 7.254 |
| ΙΣ.1 | 14 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΙΣ.2 | 12 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΙΣ.3 | 20 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΙΣ.4 | 24 | 0.8 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | 1 | H07V-U (UK | 2.5 | 19.50 | 0.964 | 18.80 | 16 | 3.478 |
| ΙΣ.5 | 22 | 2.5 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ | 0.87 | H07V-K (UK | 1.5 | 13.50 | 0.964 | 13.01 | 10 | 4.165 |
| ΙΣ.Φ1 | 30 | 0.35 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 1.522 |
| ΙΣ.Φ2 | 30 | 0.35 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 1.522 |
| ΙΣ.Φ3 | 18 | 0.2 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 0.870 |
| ΙΣ.Φ4 | 30 | 0.2 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 0.870 |
| ΙΣ.Φ5 | 14 | 0.15 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | 1 | H07V-U (UK | 1.5 | 14.50 | 0.964 | 13.98 | 10 | 0.652 |

Μελέτη Ηλεκτρολογικών

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα : ΥΠ.Π
Ονομα Πίνακα :

| | |
|---|---|
| ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | A/A Πράξης: 472658 |
|  | Ημ/νία έκδοσης πράξης: 05/09/2022 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://apps.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile |

Φορτία Πίνακα

| Είδος Φορτίου | Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) | CosΦ | Φαινόμενη Ισχύς (kVA) | Ετερο χρονι σμός | Μέγιστη Ζήτηση (kVA) |
|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Κουζίνα μονοφασική | 4 | 1 | 4 | 0.4 | 1.6 |
| Μαγειρική εστία | 2 | 1 | 2 | 0.4 | 0.8 |
| Απορροφητήρας | 0.25 | 0.88 | 0.2840909 | 0.6 | 0.1704545 |
| Ψυγείο συντήρησης | 0.2 | 0.88 | 0.2272727 | 0.6 | 0.1363636 |
| Πλυντήριο πιάτων | 1 | 0.88 | 1.136364 | 0.6 | 0.6818182 |
| Πλυντήριο ρούχων | 2 | 0.87 | 2.298851 | 0.3 | 0.6896552 |
| Ρευματοδότες | 4.8 | 1 | 4.8 | 0.5 | 2.4 |
| Θερμοσίφωνα | 4 | 1 | 4 | 0.5 | 2 |
| Αντλία ακαθάρτων | 2.5 | 0.87 | 2.873563 | 0.8 | 2.298851 |
| Φωτισμός | 1.15 | 1 | 1.15 | 1 | 1.15 |
| Πίνακας | 12.975 | 0.9468297 | 13.70363 | 1 | 13.70363 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 34.88 | 0.98 | 35.72 | | 25.21 |

Κατανομή Φάσεων

| | | |
|---------|---|-------|
| R (KVA) | : | 9.77 |
| S (KVA) | : | 14.19 |
| T (KVA) | : | 11.83 |

Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)

: 61.69

Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης

: 0.71

Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)

: 36.53

Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)

: 43.53

Προσαυξήσεις

Λόγω Εφεδρείας (%)

:

Λόγω Κινητήρων (A)

:

Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)

:

Τελικό Ρεύμα (A)

: 43.53

Τύπος Καλωδίου

: J1VV-R

Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)

: 52.00

Τρόπος τοποθέτησης : Εντοιχισμένο σε σωλήνα

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

: 33

Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας

: 0.964

Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα

Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων

: 1

Συντελεστής ομαδοποίησης

: 1.000

Συντελεστής Διόρθωσης

: 0.964

Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)

: 50.13

Επιλέγεται

Γενικός Διακόπτης (A)

: 63

Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)

: 50

Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)

: 16.00

Βαθμός Προστασίας Πίνακα

: IP

Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα

: Όχι

Μελέτη Ηλεκτρολογικών

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα : ΚΛ.Π
Ονομα Πίνακα :

| | |
|---|---|
| ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | A/A Πράξης: 472658 |
|  | Ημ/νία έκδοσης πράξης: 05/09/2022 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://apps.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile |

Φορτία Πίνακα

| Είδος Φορτίου | Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) | CosΦ | Φαινόμενη Ισχύς (kVA) | Ετερο χρονι σμός | Μέγιστη Ζήτηση (kVA) |
|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Heat - pump (αντλία θερ.) | 8 | 0.87 | 9.195402 | 0.7 | 6.436782 |
| Split - units | 0.6 | 0.84 | 0.7142857 | 0.7 | 0.5 |
| Τροφοδ. fan-coils | 0.6 | 0.86 | 0.6976744 | 0.7 | 0.4883721 |
| Ηλεκτρικό καλοριφέρ | 3.5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1.75 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 12.70 | 0.92 | 13.75 | | 8.98 |

Κατανομή Φάσεων

| | |
|---------|------|
| R (KVA) | 5.25 |
| S (KVA) | 4.78 |
| T (KVA) | 3.76 |

| | |
|--|-------|
| Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) | 22.83 |
| Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης | 0.65 |
| Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) | 13.02 |
| Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) | 14.92 |

Προσαυξήσεις

| | |
|----------------------------|---|
| Λόγω Εφεδρείας (%) | : |
| Λόγω Κινητήρων (A) | : |
| Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) | : |

| | | |
|--|---|--------|
| Τελικό Ρεύμα (A) | : | 14.92 |
| Τύπος Καλωδίου | : | J1VV-R |
| Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A) | : | 29.00 |
| Τρόπος τοποθέτησης : Εντοιχισμένο σε σωλήνα | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | : | 33 |
| Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας | : | 0.964 |
| Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα | | |
| Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων | : | 1 |
| Συντελεστής ομαδοποίησης | : | 1.000 |
| Συντελεστής Διόρθωσης | : | 0.964 |
| Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A) | : | 27.96 |

Επιλέγεται

| | | |
|--|---|------|
| Γενικός Διακόπτης (A) | : | 40 |
| Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) | : | 25 |
| Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm ²) | : | 6.00 |
| Βαθμός Προστασίας Πίνακα | : | IP |
| Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα | : | Όχι |

Μελέτη Ηλεκτρολογικών

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα : ΙΣ.Π
Ονομα Πίνακα :

| | |
|---|---|
| ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | A/A Πράξης: 472658 |
|  | Ημ/νια έκδοσης πράξης: 05/09/2022 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://apps.tee.gr/adeiublic/faces/searchDocFile |

Φορτία Πίνακα

| Είδος Φορτίου | Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) | CosΦ | Φαινόμενη Ισχύς (kVA) | Ετερο χρονι σμός | Μέγιστη Ζήτηση (kVA) |
|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Ρευματοδότες | 3.2 | 1 | 3.2 | 0.6 | 1.92 |
| Κινητήρας ασανσέρ | 2.5 | 0.87 | 2.873563 | 0.7 | 2.011494 |
| Φωτισμός | 1.25 | 1 | 1.25 | 0.8 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 6.95 | 0.98 | 7.09 | | 4.77 |

Κατανομή Φάσεων

| | | |
|---------|---|------|
| R (KVA) | : | 2.48 |
| S (KVA) | : | 2.38 |
| T (KVA) | : | 2.23 |

| | | |
|--|---|-------|
| Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) | : | 10.78 |
| Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης | : | 0.67 |
| Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) | : | 6.92 |
| Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A) | : | 7.25 |

Προσαυξήσεις

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Λόγω Εφεδρείας (%) | : | |
| Λόγω Κινητήρων (A) | : | |
| Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) | : | |

| | | |
|--|---|--------|
| Τελικό Ρεύμα (A) | : | 7.25 |
| Τύπος Καλωδίου | : | J1VV-R |
| Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A) | : | 23.00 |
| Τρόπος τοποθέτησης : Εντοιχισμένο σε σωλήνα | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | : | 33 |
| Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας | : | 0.964 |
| Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα | | |
| Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων | : | 1 |
| Συντελεστής ομαδοποίησης | : | 1.000 |
| Συντελεστής Διόρθωσης | : | 0.964 |
| Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A) | : | 22.17 |

Επιλέγεται

| | | |
|------------------------------------|---|------|
| Γενικός Διακόπτης (A) | : | 40 |
| Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) | : | 20 |
| Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) | : | 4.00 |
| Βαθμός Προστασίας Πίνακα | : | IP |
| Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα | : | Όχι |



162085C8C3AA1AD9EA191188A4C7F497

Ημ/νια έκδοσης πράξης: 05/09/2022
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
<https://apps.tee.gr/adeiublic/faces/searchDocFile>

Προμέτρηση

| Περιγραφή | Ποσοτ. |
|--------------------------------|--------|
| MON.Μικροαυτόματοι 10Α | 11 |
| MON.Μικροαυτόματοι 16Α | 20 |
| MON.Μικροαυτόματοι 20Α | 1 |
| MON.Μικροαυτόματοι 25Α | 1 |
| ΤΡΙ.Μικροαυτόματοι 25Α | 1 |
| MON.Βιδωτές συντηκτικές ασ 20Α | 3 |
| MON.Βιδωτές συντηκτικές ασ 25Α | 3 |
| MON.Βιδωτές συντηκτικές ασ 50Α | 3 |
| MON.Ασφάλειες μαχαιρωτές 10Α | 3 |
| ΤΡΙ.Διακόπτες ΡΑССО 16Α | 1 |
| MON.Ραγοδιακόπτες 40Α | 5 |
| ΤΡΙ.Ραγοδιακόπτες 40Α | 2 |
| ΤΡΙ.Ραγοδιακόπτες 63Α | 1 |
| MON.Αυτόματοι τηλεχειριζόμ 22Α | 2 |
| ΤΡΙ.Αυτόματοι τηλεχειριζόμ 32Α | 1 |
| MON.Βάσεις βιδωτών συντηκτ 25Α | 6 |
| MON.Βάσεις βιδωτών συντηκτ 63Α | 3 |
| MON.Βάσεις μαχαιρωτών ασφα125Α | 3 |
| MON. Θερμικό 1-1.6Α | 2 |
| ΤΡΙ. Θερμικό 1.6-2.5Α | 1 |
| ΤΡΙ. Θερμικό 6.3-10Α | 1 |
| | |

| | |
|---|---|
| ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | Α/Α Πράξης: 472658 |
|  | Ημ/νία έκδοσης πράξης: 05/09/2022 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ https://apps.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γενικά

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και πρόκειται να κατασκευασθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο **ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις"** και τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Η.

1. Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές

Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 230/400 V-50Hz. Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν τα μπαροκιβώτια και οι μετρητές. Προβλέπεται ένας μετρητής για κάθε ιδιοκτησία και ένας επιπλέον μετρητής για τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι μετρητές θα έχουν άμεση γείωση η οποία θα συνδεθεί μέσω αγωγού γείωσης με την θεμελιακή γείωση του κτιρίου.

Η είσοδος του καλωδίου της Δ.Ε.Η. και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η.

2. Καλωδιώσεις-Σωληνώσεις.

α. Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν με καλώδια J1VV-R ή J1VV-U ή A05VV-R ή A05VV-U και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες.

β. Όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια H07V-U ή H07V-R μέσα σε πλαστικούς σωλήνες. Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η ορατή) θα χρησιμοποιηθούν καλώδια A05VV-R ή A05VV-U ή H07V-U ή H07V-R και χαλυβδοσωλήνες. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων H07V-U ή H07V-R οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εσωτερική μόνωση. Σαν στεγανοί χώροι θεωρούνται μεταξύ των άλλων χώροι υγιεινής, λεβητοστάσιο, κλπ.

γ. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες τύπου HELIFLEX.

δ. Τα μεγέθη των σωλήνων, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Καλώδια | Σωλήνας |
|--------------------|---------------|
| 3x1.5 mm | Φ 13.5mm |
| 3x2.5 mm, 5x1.5 mm | Φ 16 mm |
| 3x4 mm, 5x2.5 mm | Φ 21 η Φ 23mm |
| 3x6 mm, 5x4 mm | Φ 21 η Φ 23mm |
| 3x10 mm, 5x6 mm | Φ 29mm |
| 3x16 mm, 5x10 mm | Φ 36mm |

Για μεγαλύτερες διατομές καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή και υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνες για διαδρομές στο έδαφος.

ε. Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης.

στ. Οι οριζόντιες διαδρομές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος μεγαλύτερο από 2.5 m.

ζ. Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευματοδοτών, διατομή 2.5 mm.

3. Πίνακες διανομής

Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας IP54 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (ή τριφασικοί) τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό. Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- * Γενικές συντηκτικές ασφάλειες.
- * Γενικό διακόπτη.
- * Ηλεκτρονόμο διαφυγής 30mA.
- * Αναχωρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο πινάκων.

4. Προσωρινή παροχή

Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/τος μερίμνη του ιδιοκτήτη και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό μεταλλικό κουτί καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαρίζεται κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Προτού η παροχή αυτή χρησιμοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικός, άλλως ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι μπαλαντέζες που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς κίνδυνος ατυχήματος (μακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων-μηχανημάτων κ.α.).

5. Παρατηρήσεις

α. Οι ρευματοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 50 cm από το δάπεδο.

β. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο.

γ. Οι θέσεις φωτιστικών σημείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν προκαθορισθεί στο στάδιο της μελέτης, δείχνονται επίσης στα σχέδια.

δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευματοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώματα.

6. Γειώσεις

6.1 Τρίγωνο Γείωσης

Το σύστημα τεχνητής γείωσης θα κατασκευασθεί με τρίγωνα γείωσης. Το κάθε τρίγωνο γείωσης αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια μήκους το κάθε ένα 1,5 μ τοποθετημένα κατακόρυφα μέσα στο έδαφος και σε βάθος ώστε τα άνω άκρα να βρίσκονται περί τα 30 εκ. κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου.

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν μέσα σε τρία φρεάτια βάθους 1,5 μ των οποίων τα κέντρα θα σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 3 μ. Τα φρεάτια μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γεμίσουν με φυσική γη κατά στρωματά, θα διαποτιστούν με άφθονο νερό και συμπυκνωθούν ισχυρά μέχρι βάθους 0,6 μ από το δάπεδο. Οι σωλήνες θα συνδεθούν μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό διατομής 25 τχ. ο οποίος θα

στερεωθεί και θα συγκολληθεί κατάλληλα στα άνω τμήματα των σωλήνων και θα συνδεθεί με τον ζυγό γείωσης των ηλεκτρικών πινάκων. Οι συνδέσεις θα επικαλυφθούν με τρία εγκιβωτισμένη γύρω από την κορυφή του σωλήνα διαστάσεων 20 x 20 x 20 εκ. Τελικά τα ανοίγματα θα κτισθούν με φρεάτια από με χυτοσιδηρά καλύμματα 30 x 40 εκ. ένα για κάθε κεφαλή.

Οι προδιαγραφές του τριγώνου γείωσης θα είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ.

6.2 Κύριες και Συμπληρωματικές Ισοδυναμικές Συνδέσεις (ΚΙΣ, ΣΙΣ)

Η ΚΙΣ είναι η αγωγή ή μέσω σπινθηριστών σύνδεση σε ακροδέκτη ή ζυγό γείωσης των:

- * κύριου αγωγού προστασίας PE (αγωγή σύνδεση) που αναφερθήκαμε παραπάνω
- * των εισερχόμενων στο κτίριο μεταλλικών δικτύων όπως:
 - * χαλύβδινος σωλήνας ύδρευσης (μέσω σπινθηριστή) εάν δεν είναι πλαστικός
 - * χαλύβδινος σωλήνας φυσικού αερίου (μέσω σπινθηριστή)
 - * μεταλλικοί μανδύες καλωδίων ηλεκτρικής παροχής, εάν υπάρχουν (αγωγή σύνδεση)
 - * μεταλλικοί μανδύες καλωδίων τηλεφωνικής σύνδεσης, εάν υπάρχουν (μέσω σπινθηριστών)
- των ξένων στοιχείων εσωτερικά του κτιρίου όπως:
 - * το δίκτυο πυρόσβεσης (αγωγή σύνδεση) εάν υπάρχει
 - * οι μεταλλικοί σωλήνες θέρμανσης (αγωγή σύνδεση)
 - * οι μεταλλικοί αεραγωγοί κλιματισμού (αγωγή σύνδεση) εάν υπάρχουν
 - * ο μεταλλικός οπλισμός του κτιρίου
 - * οι οδηγοί του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει)

Εάν το πλήθος των εισερχομένων δικτύων είναι μεγαλύτερο και τα σημεία εισόδου τους βρίσκονται σε μικρή απόσταση, προτιμότερο είναι να προβλέπεται ένας ζυγός που να διαθέτει ανάλογες υποδοχές σύνδεσης (εξισωτής δυναμικού). Ο ζυγός θα συνδέεται με τη θεμελιακή γείωση με κατάλληλη όδευση ώστε να προβλεφθούν ακροδέκτες και ζυγοί γείωσης στις θέσεις του κτιρίου που απαιτούνται ΚΙΣ.

Η ΣΙΣ εφαρμόζεται τοπικά σε ειδικούς χώρους ή εγκαταστάσεις όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας αυτόματης διακοπής όταν εμφανιστούν επικίνδυνες τάσεις επαφής μεγαλύτερες των 50V εναλλασσομένου ρεύματος ή 120V συνεχούς ρεύματος ή όταν πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τιμές τάσης επαφής χαμηλότερες των παραπάνω, όπως λουτρά και ειδικοί χώροι.

Η ΣΙΣ πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ταυτόχρονα προσιτά αγωγή μέρη, δηλαδή τα εκτεθειμένα αγωγή μέρη των σταθερών συσκευών και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού υλικού και τα ξένα αγωγή στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνεται ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος του κτιρίου. Προς αυτό το ισοδυναμικό σύστημα πρέπει να συνδεόνται και οι ακροδέκτες γείωσης των ρευματοδοτών. Γενικά όλα τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων θα συνδεθούν με το σύστημα γείωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην περίπτωση μας, εκτός της γείωσης της διάταξης ΔΕΗ και των ηλεκτρικών πινάκων (κοινοχρήστων και διαμερισμάτων) θα εκτελεστούν μέσω ισοδυναμικών ζυγών οι παρακάτω συνδέσεις:

- * 1ος Ισοδυναμικός Ζυγός (χώρος λεβητοστασίου):
 - * Τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού πίνακα λεβητοστασίου
 - * Οι σωλήνες θέρμανσης
 - * Δομικό πλέγμα στο χώρο του λεβητοστασίου και της δεξαμενής πετρελαίου
 - * Η δεξαμενή πετρελαίου εάν είναι μεταλλική
- * 2ος Ισοδυναμικός Ζυγός (χώρος μηχανοστασίου ανελκυστήρα):
 - * Τα μεταλλικά μέρη του πίνακα ανελκυστήρα
 - * Δομικό πλέγμα στο χώρο του μηχανοστασίου
 - * Μεταλλικά μέρη κινητήρα - αντλίας ανελκυστήρα
 - * Οδηγοί ανελκυστήρα
- * 3ος Ισοδυναμικός Ζυγός (χώρος κύριας εισόδου):
 - * Οι μεταλλικοί σωλήνες φυσικού αερίου.

Ολες οι παραπάνω ισοδυναμικές συνδέσεις θα γίνουν μέσω επικασσιτερωμένου εύκαμπτου χάλκινου αγωγού Φ16τ.χ. Οι συνδέσεις των ισοδυναμικών ζυγών με τη θεμελιακή γείωση θα γίνονται με χάλκινη ταινία 30x3.5 mm.

Εάν η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης γίνει με πλαστικούς σωλήνες και οι λουτήρες είναι μη μεταλλικοί δεν απαιτείται ιδιαίτερη γείωση.

7. Πρόσθετα στοιχεία προστασίας

Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των μεταλλικών παροχών ύδρευσης με την μπάρα γείωσης των μπαροκιβωτίων.

8. Δοκιμές εγκατάστασης

Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και της γης

Σημειώσεις:

1. Στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων TN-C, ο αγωγός PEN θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της γης.
2. Κατά τη διάρκεια αυτής της μέτρησης οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους.

Η αντίσταση μόνωσης, μετρούμενη με την τάση δοκιμής που δίνεται στον πίνακα, είναι ικανοποιητική αν κάθε κύκλωμα, με αποσυνδεδεμένες τις συσκευές, έχει αντίσταση μόνωσης τουλάχιστον ίση με την τιμή του πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 61-A
Ελάχιστη τιμή αντίστασης μόνωσης

| Ονομαστική τάση κυκλώματος (V) | Τάση δοκιμής συνεχούς ρεύματος (V) | Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης (MΩ) |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| SELV και PELV | 250 | 0.25 |
| Μέχρι 500V, με εξαίρεση τις προηγούμενες περιπτώσεις | 500 | 0.5 |
| Πάνω από 500V | 1000 | 1.0 |

Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με συνεχές ρεύμα. Η συσκευή δοκιμής πρέπει να είναι ικανή να παρέχει την τάση δοκιμής που ορίζεται στον πίνακα, όταν φορτίζεται με ρεύμα 1mA.

Όταν το κύκλωμα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές διατάξεις οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους κατά τη μέτρηση.

Ο Συντάξας