



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 467**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Η με αρ. 64/2010 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.ΥΑ.Λ. που αφορά την Τροποποίηση του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ.**

Στην Λάρισα σήμερα την 5 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τις με αριθμ. πρωτ. 10079/28-6-2010 και 10258/1-7-2010 προσκλήσεις του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπανιός Μάρκος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τζιαστούδης Μάνθος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Ζωγράφος Βασίλειος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος και 6) Σάπκας Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση, σχετικά με την με αρ. 64/2010 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που αφορά την Τροποποίηση του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν. 3463/2006.
2. Την με αρ. αριθμ με αρ. 64/2010 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που αφορά την Τροποποίηση του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ
3. Την διαφωνία του Δ.Σ. κ.κ. Καραμπάτσα Κων/νου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την Τροποποίηση του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 64/2010 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ)**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 64**

**ΑΠΟ ΤΟ 8 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17-5-2010**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ.**

Στη Λάρισα σήμερα, 17 Μαΐου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας στα γραφεία της, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Νόμου 1069/80, με παρόντα μέλη τους κ.κ.

1. Κωνσταντίνο Τζανακούλη, πρόεδρο
2. Κωνσταντίνο Καλαμπαλίκη
3. Κωνσταντίνο Χατζηχρήστο
4. Κλεάνθη Λέτσιο
5. Απόστολο Μπομπότη
6. Ροδόπη Κουρσούμη
7. Ζαχαρία Ζάχο
8. Βασίλη Ζωγράφο
9. Γεώργιο Κολτσίδα
10. Πάρι Λιόλιο
11. Αχιλλέα Μητράκο

Έχοντας απαρτία, αφού από τους ένδεκα συμβούλους είναι παρόντες οι ένδεκα άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ», ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται το θέμα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Στον Κανονισμό δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2004, όπως απαιτεί το άρθρο 23 παρ.3 του Ν. 1069/80 , από παράλειψη δεν έγινε αναφορά στις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΛ για ελάχιστη και μέγιστη πίεση λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. Παλαιότερα η αναφορά για την πίεση υπήρχε στην σύμβαση που υπέγραψε ο καταναλωτής με την ΔΕΥΑΛ, ενώ σήμερα δεν γίνεται πουθενά αναφορά στην πίεση λειτουργίας. Προτείνουμε, λοιπόν, την συμπλήρωση του άρθρου 2 του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ και την προσθήκη της παραγράφου 8 με το εξής περιεχόμενο:

*«Η ΔΕΥΑΛ έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 2,5 bar στη θέση του υδρομετρητή.».*

Κατόπιν η παράγραφος 8 θα πάρει τον αριθμό 9, η παράγραφος 9 θα πάρει τον αριθμό 10 και η παράγραφος 10 θα πάρει τον αριθμό 11.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
ύστερα από διαλογική συζήτηση  
ομόφωνα αποφασίζει

Τροποποιεί το άρθρο 2 «Γενικοί Όροι» του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο οποίο προστίθεται παράγραφος 8 και γίνεται αναρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων .

*«Η ΔΕΥΑΛ έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 2,5 bar στη θέση του υδρομετρητή.».*

Μετά από την τροποποίηση αυτή το άρθρο 2 του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ διαμορφώνεται ως εξής:

**Άρθρο 2<sup>1</sup>  
Γενικοί Όροι**

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2. Η ΔΕΥΑΛ παρέχει νερό μόνο για ύδρευση. Κατ' εξαίρεση όμως είναι δυνατή η παροχή νερού σε επαγγελματίες που ασκούν ειδικές δραστηριότητες, στις οποίες το νερό είναι από τις βασικές ύλες, όπως γεωργικές καλλιέργειες (θερμοκήπια , ειδικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ).
3. Η ΔΕΥΑΛ παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Η ΔΕΥΑΛ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
4. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ.
5. Η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
7. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΛ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Η ΔΕΥΑΛ δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.
8. Η ΔΕΥΑΛ έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 2,5 bar στη θέση του υδρομετρητή.
9. Η ΔΕΥΑΛ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.
10. Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότηση των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
11. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους η ΔΕΥΑΛ μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑΛ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.

Στον Γενικό Διευθυντή αναθέτει την αποστολή της απόφασης αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων για έγκριση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Λάρισα 18-5-2010

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ