



Λάρισα 13-05-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100KW», στη θέση «Σουσαμιά» της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ. Λαρισαίων φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.Καπνιτζή Αναστασίου.

Στη Λάρισα σήμερα 13-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16376/07-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που ορίστηκε με την 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Τάχος Δημήτριος, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 6) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 7) Παπαδούλης Γεώργιος και 8) Απρίλη Αγορίτσα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ανδριτσόπουλος Ανδρέας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100KW», στη θέση «Σουσαμιά» της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ. Λαρισαίων φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.Καπνιτζή Αναστασίου και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το άρθρο 3 της ΚΥΑ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/τεύχος Β'/15-1-2014)
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 15641/29-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης & Πράσινων Σημείων, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: (1) Το με αρ. πρωτ. 7857/17-02-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(2) ο σχετικός φάκελος της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος:

Κύριε Πρόεδρε,

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για την διατύπωση γνώμης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, στο πλαίσιο έναρξης της δημόσιας σχετικής διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/τεύχος Β'/15-1-2014) δύναται να συνεκτιμά τις γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και εκείνες των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και των Συμβουλίων Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ανωτέρω (1) σχετικό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας απέστειλε το σχετικό αίτημα στο Δήμο Λαρισαίων και αφού λάβαμε γνώση του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος - βλ. (2) σχετικό- σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

1. Φορέας και Θέση του έργου

Ως φορέας του έργου φέρεται ο κ. Καπνιτζής Αναστάσιος με ΑΦΜ 042242469, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 200 m², στη θέση «Σουσαμιά» της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ. Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Τα ακριβή χαρακτηριστικά του γηπέδου αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (σχετ. 2).

Η θέση εγκατάστασης της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται σε αγροτεμάχιο που απέχει 600 μ. από το Συνοικισμό Προσφύγων, 1350 μ. από την Αμυγδαλέα και 2900 μ. από την Μάνδρα. Επίσης, σε ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου δεν εντοπίζονται χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το γήπεδο εγκατάστασης απέχει επίσης:

- ☐ Από ποταμό: > 950 μέτρα.
- ☐ Από εγκαταστάσεις: > 2.000 μέτρα.

Η προτεινόμενη θέση εξυπηρετείται από υπάρχον επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ κοντά στα όρια του γηπέδου διέρχεται και δίκτυο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. Συνεπώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερα νέα έργα επέκτασης ούτε ηλεκτρικού (15 μ.) ούτε οδικού δικτύου.

2. Κατάταξη δραστηριότητας

Σύμφωνα με τη ΔΙΠΑ/37674/2016 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-2016), όπως ισχύει:

Η ηλεκτροπαραγωγή από βιοέλαια-βιορευστά κατατάσσεται στη 10η Ομάδα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αντιστοιχεί επακριβώς στη δραστηριότητα με α/α 2: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων». Βάσει της εγκατεστημένης ισχύος 100KW η μονάδα κατατάσσεται ως Α2.

Επίσης, κατατάσσεται στην 4η Ομάδα: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, με α/α 22β «Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13) - Κατηγορία Β για τη δευτερεύουσα δραστηριότητα αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων.

Συνεπώς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ.209/Α/21-09-2011), έργο που περιλαμβάνει επιμέρους έργα, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επιμέρους έργου με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία, η οποία είναι η Α2.

Σε ότι αφορά το βαθμό όχλησης, καλύπτεται από τη δραστηριότητα με α/α 303β, Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων της ΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 και βάσει της ισχύος ηλεκτροπαραγωγής (<500KW), κατατάσσεται σε Χαμηλής Όχλησης.

3. Συνοπτική περιγραφή του έργου

Συνοπτικά, στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), που θα προέρχεται από τη συλλογή-προμήθεια φυτικών ελαίων. Η καύση θα πραγματοποιείται με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και θα ακολουθεί η αποκλειστική πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α. Ε.

Το υπό μελέτη έργο:

- συμβάλλει στην επίτευξη της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, όπως απορρέει από την Οδηγία 2009/28/EK και αποτελεί Εθνικό Στόχο.

- χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας, καθώς και τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και γενικά κάθε κατασκευής που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 5, του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων

ενεργειακής πολιτικής και Λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2, παρ. 9 του Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α 201) και ισχύει.

- είναι απόλυτα συμβατό με τις χωροταξικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις, όπως τεκμηριώνεται και στην Μελέτη, σύμφωνα και με αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις αρμόδιων Υπηρεσιών (Υ.ΔΟΜ., Δασαρχείου, Εφορείας Αρχαιοτήτων κ.λπ.).

Σύμφωνα με την 6768/30-09-2016 Βεβαίωση Χρήσεων Γης της Πολεοδομίας Δ. Λαρισαίων, δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς την προτεινόμενη δραστηριότητα. Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός οικισμού Αμυγδαλέας, εκτός οικισμού προσφύγων και εκτός Γ.Π.Σ. Επίσης, βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA.

4. Φάση κατασκευής του έργου

Η χρονική περίοδος κατασκευής εκτιμάται σε περίπου τρεις (3) μήνες.

Σχετικά με την κατασκευή του έργου, αυτή υλοποιείται σε μικρό χρόνο, αφού συνίσταται στην κατασκευή των δομών θεμελίωσης των δεξαμενών και του ηλεκτροκινητήρα. Θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα για τη θεμελίωση των δεξαμενών αποθήκευσης και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα βρίσκεται σε διαμέρισμα εντός του χώρου του υποσταθμού που θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα που επιβάλλει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

Εκτός από την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατασκευαστεί περίφραξη στα περιμετρικά όρια της εγκατάστασης. Δίπλα από το χώρο στέγασης του μηχανολογικού εξοπλισμού θα κατασκευαστεί στεγανός βόθρος που θα δέχεται τυχόν λύματα που θα προέρχονται από τη χρήση νερού.

Αστικά λύματα

Κατά τη φάση κατασκευής δεν θα προκύψουν υγρά απόβλητα.

Δίπλα από το χώρο στέγασης του μηχανολογικού εξοπλισμού θα κατασκευαστεί στεγανός βόθρος που θα δέχεται τυχόν λύματα που θα προέρχονται από τη χρήση νερού.

Πλεονάζοντα υλικά & Στερεά απόβλητα

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής συνίστανται βασικά σε απόβλητα συσκευασίας. Επομένως έχουν χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας και η διαχείρισή τους θα γίνει αποκλειστικά από το φορέα υλοποίησης του έργου.

Εκπομπές ρύπων στον αέρα

Κατά τη φάση εργασιών κατασκευής της μονάδας θα υπάρξει σε μικρή κλίμακα δημιουργία σκόνης λόγω των διαφόρων χωματοουργικών εργασιών και του μηχανοκίνητου εξοπλισμού, οι οποίες θα διαρκέσουν λιγότερο από 3 εβδομάδες. Για τη μείωση των εκπομπών σκόνης κατά την κατασκευή, θα πραγματοποιείται διαβροχή του χώρου εγκατάστασης της μονάδας.

Ηχορύπανση

Η φύση των κατασκευαστικών εργασιών, που θα λάβουν χώρα για την εγκατάσταση της μονάδας, δεν δικαιολογεί την εκπομπή οποιουδήποτε είδους θορύβου, πέραν αυτού των μηχανημάτων, οι εργασίες των οποίων θα διαρκέσουν μικρό χρονικό διάστημα και θα γίνονται σε εργάσιμες ώρες (όχι κοινής ησυχίας).

Εσωτερικά από την περίφραξη θα γίνει δενδροφύτευση για περιορισμό της ακουστικής όχλησης.

5. Φάση λειτουργίας του έργου

Υγρά Απόβλητα-Αστικά λύματα

Από τη δραστηριότητα του σταθμού θα προκύπτουν απόβλητα λιπαντικών ελαίων που θα διαχειρίζονται με διάθεση σε αδειοδοτημένο συλλέκτη Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Δίπλα από το χώρο στέγασης του μηχανολογικού εξοπλισμού θα κατασκευαστεί στεγανός βόθρος που θα δέχεται τυχόν λύματα που θα προέρχονται από τη χρήση νερού.

Πλεονάζοντα υλικά & Στερεά απόβλητα

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση λειτουργίας συνίστανται βασικά σε:

Απόβλητα συσκευασίας: διάθεση σε κατάλληλο φορέα για ανακύκλωση.

Φίλτρα λαδιού: διάθεση σε κατάλληλο φορέα.

Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα: διάθεση σε ΧΥΤΑ.

Εκπομπές ρύπων στον αέρα

Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, οξείδια του θείου, κ.λπ.).

Συγκεκριμένα:

Το διοξείδιο του άνθρακα ουσιαστικά δεν αποτελεί ρύπο, είναι συστατικό της ατμόσφαιρας, ευθύνεται όμως για την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, αφού αποτελεί αέριο του θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι οι μονάδες βιορευστών χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυτικά έλαια, το ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου είναι μηδενικό. Το φυτό κατά την ανάπτυξή του δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, ενώ το ίδιο ποσό αποδίδεται κατά την καύση του.

Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται μόνο από την ατελή καύση που σημαίνει και μειωμένη απόδοση της μηχανής. Οι σύγχρονες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ελέγχουν το λόγο αέρα/καυσίμου, ώστε η καύση εντός του κυλίνδρου σχεδόν να ταυτίζεται με την τέλεια καύση.

Στην περίπτωση καύσης φυτικών ελαίων, δεν παράγεται σχεδόν καθόλου διοξείδιο του θείου, αφού η περιεκτικότητά του στο καύσιμο είναι μηδενική σε αντίθεση με την καύση πετρελαίου.

Τα οξείδια του αζώτου είναι οι μόνοι ρύποι που παράγονται διότι το άζωτο περιέχεται στον ατμοσφαιρικό αέρα και όχι στο καύσιμο. Για τον περιορισμό τους θα γίνει εγκατάσταση επιλεκτικού καταλυτικού μετατροπέα για την αναγωγή των οξειδίων με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωσή τους (ως και 90%).

Ηχορύπανση

Εσωτερικά από την περίφραξη θα γίνει δενδροφύτευση για περιορισμό της ακουστικής όχλησης.

Παύση λειτουργίας & Αποκατάσταση

Η διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ανέρχεται σε είκοσι έτη. Με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση του αγροτεμαχίου. Θα γίνει θραύση και απομάκρυνση των αδρανών υλικών και ανακύκλωση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των δεξαμενών σε κατάλληλη εταιρεία. Ο υποσταθμός έχει αξία μεταπώλησης και θα πωληθεί.

6. Αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του φορέα του έργου καθώς και με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης (100KW) η οποία κρίνεται ως πολύ μικρή, ο βαθμός επίδρασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιβαλλοντική επίπτωση	Βαθμός επίδρασης		
	Χαμηλός	Μέτριος	Υψηλός
Εκπομπή θορύβου	✓		
Εκπομπή αερίων ρύπων	✓		
Χρήση φυσικών πόρων	✓		
Εκπομπή ακτινοβολίας	✓		
Επίδραση στη μορφολογία του εδάφους και το φυσικό περιβάλλον	✓		
Επίδραση στον κλιματικό παράγοντα	✓		

Ειδικότερα:

☐ Αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του θείου (SO₂) που παράγεται κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής”. Η περιεκτικότητα της βιομάζας σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα.

☐ Μηδενικό ισοζύγιο ως προς την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Θεωρητικά, όσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται με την καύση στον κινητήρα, τόσο έχει απορροφηθεί κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης προκειμένου να αναπτυχθεί το φυτό προέλευσης της βιομάζας.

7. Θετικές επιπτώσεις του έργου

☐ Τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Η προμήθεια των πρώτων υλών θα επιδιωχτεί να γίνεται σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις για τους καλλιεργητές, αλλά και θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους κατοίκους των κοντινών Δήμων και Κοινοτήτων.

☐ Απεξάρτηση της χώρας από εισαγωγές ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος).

☐ Συμβάλλει στην επίτευξη της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, όπως απορρέει από την Οδηγία 2009/28/EK και αποτελεί Εθνικό Στόχο.

8. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πεδίο γνωμοδότησης του Δήμου

Ν. 3463/2006 – Αρμοδιότητες Δήμων: άρθρο 75 περ. β, 4, της παρ. Ι

“... Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία....”

Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/EK - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/EK - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 24 - Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων

1. Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29.

2. Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για προκαταρκτική επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης.

Άρθρο 28 - Διάθεση

Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων, αν αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, έχει υποχρέωση να τα διαθέσει με ασφάλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

9. Απόψεις – Προτάσεις – Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας

Το κείμενο που ακολουθεί προτείνεται να ενσωματωθεί στην παρ. 4. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ» του Εντύπου Δ11 της Υ.Α. 1649/45

Προτεινόμενοι όροι προς ενσωμάτωση στην υπό έκδοση Α.Ε.Π.Ο.

Τήρηση των ορίων των εργοταξιακών χώρων και προκαθορισμός δρόμων/διαδρόμων μετακίνησης για να μην επηρεάζονται οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τους κινητήρες των μηχανημάτων και βαρέων οχημάτων (υποχρεωτική «κάρτα καυσαερίων», χρήση νόμιμου καυσίμου κ.ά.), καθώς και βασικά μέτρα ορθής εργοταξιακής πρακτικής (απενεργοποίηση κινητήρων φορτηγών σε στάση, πλήρης αποτροπή ανοικτών καύσεων κ.ά.).

Οι εργοταξιακές διαδρομές θα πρέπει να διαβρέχονται για την αποφυγή σκόνης.

Απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε αδειοδοτημένους παραλήπτες.

Αντιμετώπιση του θορύβου με περιμετρική δένδροφύτευση και ηχομόνωση του εμπορευματοκιβωτίου - container,.

Έλεγχοι καλής λειτουργίας του κινητήρα και του συστήματος αντιρρύπανσης (βλ. κεφάλαιο 2.4 της Μ.Π.Ε.) για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου που είναι ο μοναδικός ρύπος που εκπέμπεται.

Γενικότερα, εκτιμούμε ότι για τη Περιβαλλοντική Μελέτη της δραστηριότητας:

«Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100KW», στη θέση «Σουσαμιά» της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ. Λαρισαίων δεν συντρέχουν εξ αρχής λόγοι αρνητικής γνωμοδότησης.

4. Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Τερζούδη Χρήστου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

5. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Παπαδούλη Γεωργίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100KW», στη θέση «Σουσαμιά» της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, Δ. Λαρισαίων φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.Καπνιτζή Αναστασίου με την πρόταση για συμπλήρωση των κάτωθι όρων:

Προτεινόμενοι όροι προς ενσωμάτωση στην υπό έκδοση Α.Ε.Π.Ο.

Τήρηση των ορίων των εργοταξιακών χώρων και προκαθορισμός δρόμων/διαδρόμων μετακίνησης για να μην επηρεάζονται οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τους κινητήρες των μηχανημάτων και βαρέων οχημάτων (υποχρεωτική «κάρτα καυσαερίων», χρήση νόμιμου καυσίμου κ.ά.), καθώς και βασικά μέτρα ορθής εργοταξιακής πρακτικής (απενεργοποίηση κινητήρων φορτηγών σε στάση, πλήρης αποτροπή ανοικτών καύσεων κ.ά.).

Οι εργοταξιακές διαδρομές θα πρέπει να διαβρέχονται για την αποφυγή σκόνης.

Απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε αδειοδοτημένους παραλήπτες.

Αντιμετώπιση του θορύβου με περιμετρική δενδροφύτευση και ηχομόνωση του εμπορευματοκιβωτίου - container,.

Έλεγχοι καλής λειτουργίας του κινητήρα και του συστήματος αντιρρύπανσης (βλ. κεφάλαιο 2.4 της Μ.Π.Ε.) για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου που είναι ο μοναδικός ρύπος που εκπέμπεται.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA